

Dębica Kaszubska, 06.06.2016 r.

RA.6220.6.2012.AŻ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 w związku z art. 126 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Nr 23) działając na żądanie strony,

postanawiam

wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Dębica Kaszubska Nr OS.6220.6.2012 z dnia 10.02.2015 r. wskazując, że:

- (1) rozstrzygnięcie zawarte w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dobieszewo z przyłączem kablowym SN i abonenckiej stacji elektroenergetycznej w sąsiedztwie GPZ Dębica Kaszubska, dotyczyło analizy akustycznej zespołu elektrowni wiatrowych Dobieszewo w zależności dla pory dnia i nocy, odpowiednio 55 dB i 45 dB;
- (2) w związku z tym, zawarty w treści pkt 14 rozdziału III tej decyzji warunek, zgodnie z którym „*należy zastosować turbiny wiatrowe o mocy akustycznej w rejonach terenów chronionych akustycznie maksymalnie 45 dB*” odnosi się jedynie do pory nocnej, tj. określony w ten sposób nakaz stosowania w rejonach terenów chronionych akustycznie turbin o mocy akustycznej maksymalnie 45 dB - dotyczy jedynie pory nocnej.

Uzasadnienie

W dniu 16.05.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma wiatrowa Dobieszewo z przyłączem kablowym SN i abonencką stacją elektroenergetyczną SN/110 kV w sąsiedztwie GPZ Dębica Kaszubska”.

Decyzją Wójt Gminy Dębica Kaszubska Nr OS.6220.6.2012 z dnia 10.02.2015 r. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

Dnia 12.05.2016 r. do organu wpłynął wniosek Xaviera Canals działającego z ramienia DK Farma Wiatrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 101/102, 80-748 Gdańsk, dotyczący wyjaśnienia treści decyzji Wójt Gminy Dębica Kaszubska Nr OS.6220.6.2012 z dnia 10.02.2015 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Farma wiatrowa Dobieszewo z przyłączem kablowym SN i abonencką stacją elektroenergetyczną SN/110 kV w sąsiedztwie GPZ Dębica Kaszubska”, w zakresie zapisu zawartego w rozstrzygnięciu decyzji w pkt 14

rozdział III warunków realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią tego rozstrzygnięcia „należy zastosować turbiny wiatrowe o mocy akustycznej w rejonach terenów chronionych akustycznie maksymalnie 45 dB”.

W uzasadnieniu do decyzji, w rozdziale „Wpływ na klimat akustyczny” stwierdzono, że „dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy zagrodowej wynoszą: w porze dziennej - 55 dB, w porze nocnej - 45dB”. W dalszej części uzasadnienia omówione zostały wyniki wykonanej analizy akustycznej.

Planowane elektrownie wiatrowe zlokalizowane będą na użytkach rolnych, w zasięgu terenu objętego obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Najbliżej położone tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej (w przewadze zabudowa zagrodowa) znajdują się w minimalnej odległości około 550 m od planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Natomiast najbliższe tereny chronione akustycznie, określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny potencjalnej zabudowy zagrodowej, znajdują się w minimalnej odległości około 490 m od elektrowni wiatrowych. Dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy zagrodowej wynoszą: w porze dziennej - 55 dB, w porze nocnej - 45dB.

Analiza akustyczna planowanych elektrowni wiatrowych wykonana została z wykorzystaniem programu komputerowego WindPRO wersja 2.9.269 zgodnego z Polską Normą PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”. W uzupełnieniu z dnia 11.07.2014 r. stwierdzono, iż obliczenia w analizie akustycznej wykonano dla warunków meteorologicznych (termicznych, wilgotnościowych i anemometrycznych) najbardziej niekorzystnych pod względem natężenia i zasięgu rozprzestrzeniania się hałasu.

Przeprowadzona analiza wykazała, że przy zastosowaniu pełnej mocy akustycznej wszystkich turbin $LAW = 107,5$ dB, oraz uwzględnieniu współczynnika tłumienia gruntu $G = 0,4$, w rejonach terenów chronionych akustycznie, w porze dziennej prognozowane poziomy hałasu nie przekroczą dopuszczalnego poziomu i wyniosą maksymalnie $LA_{eq} = 46,4$ dB. Natomiast w analizie akustycznej dla pory nocnej, przeprowadzonej z wykorzystaniem współczynnika tłumienia gruntu $G=0,4$ oraz turbin o maksymalnej mocy akustycznej $LAW - 107,5$ dB, zastosowano limitacje mocy akustycznej do 104,5 dB dla turbiny nr 4 i 5. Otrzymane wyniki wskazały, iż w rejonach terenów chronionych akustycznie prognozowany poziom hałasu wyniesie maksymalnie $LA_{eq} = 45$ dB.

Wyniki te wykazują, że w porze nocnej praca czterech elektrowni wiatrowych jest możliwa bez ograniczeń, natomiast dla pozostałych dwóch elektrowni należy zastosować odpowiednie limitacje.

Przedstawione w dokumentacji wnioski są oparte na prognozie wynikającej z modelowych obliczeń. Podana wyżej prognoza winna być zweryfikowana w oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej realizacji na podstawie pomiarów wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej.

W związku z powyższym na podstawie art. 113 § 2 K.p.a. który stanowi że: „ organ

który wydał decyzję wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub na strony wątpliwości co do treści decyzji” orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na przedmiotowe postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20 w związku z tym, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353) i art. 49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenie.



Z up. WÓJTA GMINY
Radostaw Krauczyk
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk.